

Für die Logistik

Lager-Check

Sicherheitsanforderungen erfüllt

- Gebinde eindeutig gekennzeichnet und beschriftet
- Flüssige Gefahrstoffe lagern auf Auffangwannen, welche den Inhalt des grössten Gebindes aufnehmen
- Geordnete Lagerung unterschiedlicher Gefahrenklassen
- Getrenntlagerung von reagierenden Chemikalien
- Separatlagerung abgeklärt
- Lager übersichtlich, sauber
- Regale mit maximaler Traglast gekennzeichnet, standfest
- Kein leeres Verpackungsmaterial und andere Brandlasten
- Keine Lagerung gefährlicher Güter ausserhalb der Lager
- Abklärung 1 Lager (Raum/Container) = 1 Brandabschnitt
- Trennung von Arbeits- und Lagerbereichen abgeklärt
- Sicherheitsdatenblätter vorhanden und jederzeit zugänglich
- Persönliche Schutzausrüstung, Erste Hilfe, Bindemittel, Löschmittel gut zugänglich und funktionstüchtig
- Personal instruiert
- Chemikalienansprechperson, Gefahrgutbeauftragter, Lagerverantwortlicher benannt

Umweltanforderungen erfüllt

- Keine Ausbreitung von Flüssigkeiten (auch Löschwasser) in Umwelt oder Kanalisation
- dichte Böden oder Wannen vorhanden
- Lager oberhalb Grundwasserspiegel, hochwassersicher
- Störfallvorsorge abgeklärt, evtl. Kurzbericht erstellt

Offene Punkte?

Neosys unterstützt Sie gern!

Ihre Unterstützung vor Ort!

Rund um Gefahrstoffe
Transport – Lagern – Verwenden



Ihre Ansprechpersonen:

- Mathias Breimesser
- Ferdinand Glutz
- Alexander Winkler

www.neosys.ch

Privatstrasse 10 4563 Gerlafingen ☎ 032 674 45 11